

Инв. № подл.		Подпись и дата	Взам. инв. №		Согласовано		



Описание подключения	Подключаемое устройство	Назначение клеммы	Тип сигн.	№ клеммы	Устройство
----------------------	-------------------------	-------------------	-----------	----------	------------

Вытяжной вентилятор	Вентилятор Вх	Фаза	~230В	1	1
		Нейтраль		N	N
		Земля		PE	PE
		X1			

Сигнал "Пожар"	Прибор АПС	Сигнал	сух. конт.	1	1	
		Общий	сух. конт.	2	2	
		Сигнал	сух. конт.	3	3	
		Общий	сух. конт.	4	4	
Реле ΔР вентилятора Вх	PDSx	Сигнал	сух. конт.	5	5	
		Общий	сух. конт.	6	6	
Внешний пуск	Выключатель	Сигнал	сух. конт.	1	1	
		Общий	сух. конт.	2	2	
		X4				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЩА-Вх: Схема подключения клемм шкафа	Лист
							5