



СПЕЦИФИКАЦИЯ
топливо печное светлое
(линейные углеводороды)

Нормативный документ на отбор проб:	ГОСТ 2517	Номер договора:	
Масса (тонн):	Проба 1,5л. пластик	Марка автобойлера:	
Основание:	По заявке	Номер автобойлера:	
Поставщик:	ООО «АНДАЛУС»	Номер прицепа:	
Покупатель:		Дата выдачи:	19.10.2025

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по НД	Согласовано с потребителем	Результат испытания
1	Внешний вид		жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета	жидкость от бесцветного до желтого цвета	жидкость от бесцветного до желтого цвета
2	Вязкость				
	Вязкость кинематическая при 20 °С, не более	мм ² /с	6,0	-	
	Вязкость кинематическая при 50 °С	мм ² /с	1,0	1,0	1,0
3	Температура застывания				
	Вид 1, не выше	°С	20	-	
	Вид 2, не выше	°С	минус 5	-	минус 60
	Вид 3, не выше	°С	минус 20	минус 30	
4	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	25	25 - 55	соответствует
5	Массовая доля серы, не более:	%	0,05	0,05	менее 5 ppm
6	Содержание механических примесей	%	отсутствие	отсутствие	отсутствие
7	Массовая доля воды, не более	%	отсутствие	отсутствие	отсутствие
9	Плотность при 20°С	г/см ³	0,650 - 0,800	0,650 - 0,800	0,754
10	Фракционный состав				
	- температура начала кипения:	°С	не менее 120	не менее 120	
	- 5% перегоняется	°С			соответствует
	- 90% перегоняется	°С			
	- температура конца кипения:	°С	не более 240	не более 240	

Заключение: Качество продукции соответствует требованиям технического регламента и согласовано с потребителем.

1. Топливо имеет характерный запах нефтехимии, растворимо в органических растворителях, дизельном топливе, жирах и нефти, не растворимо в воде, не используется в качестве моторного топлива. Не применяется в быту. Применяется в качестве сырья для комплексной переработки в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Используется для сжигания в стационарных установках и печах с целью получения тепловой энергии.
2. Транспортировка в соответствии с правилами перевозки опасных грузов 3 класса опасности по ГОСТ 19433 - 88
3. Плотность при отборе при температуре 3°С, г/см³ (метод испытаний - ГОСТ 3900) - 0,765

Информация, указанная в спецификации считается верной на дату ревизии. Данная информация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения.

Общество с Ограниченной Ответственностью "АНДАЛУС"
ПОСТАВЩИК
Директор ООО «Андалу» Гизатуллин Ринат Харисович
Отдел реализации по работе с клиентами, организации продаж и сбыту продукции
423455, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский городской округ, город Нижнекамск
телефон: +7(917) 222-28-85, +7(917) 275-30-24